

PID:
12010039

CID:
CN.N0008U

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Contatti magnetici
(Modd. CLS-X-Y - CLS-X-R-Y -
CLS-TW-R-2C-Y - CLS-TW-4C-Y)

Opening magnetic contacts
(Models CLS-X-Y - CLS-X-R-Y -
CLS-TW-R-2C-Y - CLS-TW-4C-Y)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2019-11-05**
Aggiornato il | Updated on **2022-11-10**
Sostituisce | Replaces **2019-11-05**
Scade il | Expires on **2025-11-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-11-05
Aggiornato il / Updated on 2022-11-10
Sostituisce / Replaces 2019-11-05
Scade il / Expires on 2025-11-09

Prodotto | Product

Contatti magnetici Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

TSec SRL
VIA LUIGI BECCHETTI 74
25081 BEDIZZOLE BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLN000M1 C04499473

25081 BEDIZZOLE

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-6:2008
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS19-0038268-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalit² di impiego | Destination of use **a vista / surface mount**
Temperatura di funzionamento | Operating temperature **-25°C + 60°C**
Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3**
Classe ambientale | Environmental class **Class IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T0094X

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-X-Y**

AR.T0094Y

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-X-R-Y**

AR.T00954

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-TW-R-2C-Y**

AR.T00955

Marca | Trade mark **Tsec**
Modello | Model **CLS-TW-4C-Y**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Mdello CLS-X-Y :

Y : N (Marrone) o W (Bianco)

Material e: ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Mntaggi o: superficiale

Completamente resinato e provvisto di cavo a quattro conduttori.

Mdello CLS-X-R-Y :

R : valori delle resistenze

Y : N (Marrone) o W (Bianco)

Material e: ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Mntaggi o: superficiale

resistenze integrate

Completamente resinato e provvisto di cavo a due conduttori.

Mdello CLS-TWR-2C-Y :

R : valori delle resistenza

Y : N (Marrone) o W (Bianco)

Material e: ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Mntaggi o: superficiale

Completamente resinato e provvisto di cavo a due conduttori.

Resistenze integrate

Mdello CLS-TW4C-Y :

Y : N (Marrone) o W (Bianco)

Material e: ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Mntaggi o: superficiale

Completamente resinato e provvisto di cavo a quattro conduttori.

Mdel CLS-X-Y :

Y: N (brown) or W (white)

Material : ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Use / Fixing: surface mount

Fully potted and provided with a four wire cable.

Mdel CLS-X-R-Y :

R: values of resistance

Y: N (brown) or W (white)

Material : ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Use / Fixing: surface mount

Integrated resistance

Fully potted and provided with a two wire cable.

Mdel CLS-TWR-2C-Y :

R: values of resistance

Y: N (brown) or W (white)

Material : ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Use / Fixing: surface mount

Fully potted with a two wire cable.

Integrated resistance

Mdel CLS-TW4C-Y :

Y: N (brown) or W (white)

Material : ABS

Di mension i (l x h x d): 15 x 15 x 50 mm

Use / Fixing: surface mount

Fully potted with a four wire cable.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01885

SN.T000Y8

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000Y8

EMW.120100.DAZV

*Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -
Rivelatori |IMQ models - magnetic, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors*

4